



**Инструкция
по правилам противопожарного режима
в МАУ «СШОР №10 им. Г.Н.Манжуева» г. Улан-Удэ**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по правилам противопожарного режима в МАУ «СШОР №10 им. Г.Н.Манжуева» г. Улан-Удэ (далее учреждение) разработана с учетом требований Федерального Закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2019г; Федерального Закона РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2018г; Постановления Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», действующего с 1 января 2021 года.

1.2. Ответственность за противопожарное состояние учреждения возлагается непосредственно на директора. Кроме того, в каждом кабинете и залах, согласно правил противопожарного режима в учреждении должны быть назначены лица, которые несут ответственность за их пожарную безопасность.

1.3. Здание учреждения обязаны обладать хотя бы двумя самостоятельными выходами. Забивать, а также загромождать двери существующих основных или запасных выходов категорически запрещается.

1.4. Учреждение должно быть непременно обеспечено телефонной связью. У телефонов должны находиться обязательные таблички с надписью: «О пожаре звонить по телефону — 101».

1.5. У администрации учреждения на случай возникновения пожара должен иметься готовый план эвакуации из учреждения детей с четким распределением обязанностей между всеми работниками. План необходимо разработать отдельно как на дневное, так и на ночное время.

1.6. Для всех кабинетов и залов должны быть разработаны четкие противопожарные инструкции.

1.7. Администрация учреждения обязана ознакомить весь персонал и учащихся с инструкцией по правилам противопожарного режима в учреждении, с планом эвакуации и периодически проводить инструктаж о порядке действий сотрудников в случае выявления пожара.

1.8. В ночное время в учреждении должен быть выделен определенный дежурный персонал в соответствии с утвержденными типовыми нормами.

1.9. Отогревание газовых, водопроводных канализационных труб и отопления разрешается осуществлять только с использованием горячей воды или горячего песка.

1.10. Установка и оформление новогодних елок допускается лишь с обязательным выполнением действующих противопожарных правил и инструкций. При проведении мероприятий соблюдать инструкцию по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.

1.11. Помещение учреждения, согласно противопожарным правилам, должны быть обеспечены средствами пожаротушения по всем установленным нормам. Средства пожаротушения должны обязательно содержаться в исправном состоянии и всегда использоваться только по их прямому назначению.

2. Содержание помещений

2.1. Строго запрещается хранение каких-либо предметов на лестничных клетках, в коридорах и вестибюлях. Коридоры и проходы к лестничным клеткам, а также выходы из кабинетов и залов должны быть всегда свободными.

2.2. Категорически запрещается:

а) сдавать часть помещений учреждения в аренду без согласования органов Госпожнадзора;

б) приспособлять чердачные помещения под жилье, всевозможные склады, архивы и хранить на чердаках горючие и прочие материалы;

в) засыпать чердаки для утепления перекрытий в зимний период горючими материалами;

г) устраивать хозяйственные кладовки и раздевалки для занимающихся в лестничных клетках (под лестничными маршами);

2.3. Двери, которые ведут с лестничных клеток на чердаки, должны быть надежно заперты и опломбированы. Ключи от запертых дверей должны храниться непосредственно у дежурного по учреждению.

2.4. Курить сигареты, либо пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах, кладовых, групповых комнатах и коридорах строго запрещается.

2.5. Проживание обслуживающего персонала и других лиц в помещениях учреждения запрещается.

3. Содержание электрооборудования и нагревательных приборов

3.1. В учреждении разрешается применять только электрическое освещение.

3.2. Вся электрическая сеть должна постоянно пребывать в исправном состоянии.

3.3. Для защиты электросети должны быть применены предохранители, изготовленные промышленным путем.

3.4. Не разрешается вешать свою одежду и другие предметы на выключатели, ролики, электрическую проводку, а также закрывать или заклеивать электропровода и арматуру слоями обоев, бумагой, либо плакатами.

3.5. Применение электрических плиток и утюгов в кабинетах не разрешается. Электроплитки могут быть использованы лишь в столовой.

3.6. Оставлять включенные какие-либо электроприборы без надзора, либо поручать надзор за ними детям запрещается.

4. Действия при обнаружении пожара

4.1. При обнаружении пожара необходимо осуществить ряд мер:

- передать информацию в пожарную охрану по телефону «101», указав точный адрес объекта;

- до прибытия пожарных подразделений организовать экстренную эвакуацию детей в безопасное место и принять посильные меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК).

Ответственный за пожарную безопасность _____



(Мамматтаев А.Д)

С инструкцией ознакомлен (а)

«25» 12 20 20г.



(Мамматтаев Р.Р)